水 質 試 験 結 果 書

水道法第20条登録機関　登録番号第153号
建築物飲料水水質検査業登録　熊本県6水第1号
株式会社　三計テクノス
代表取締役　石炭　行信
〒861-8035　熊本市東区御領5丁目10-20
TEL：096-388-1222　　FAX：096-388-7511

報告書番号	W-2205197			発行日	令和4年12月12日		
依頼者	多良木町長　吉瀬 浩一郎　様						
住所	球磨郡多良木町多良木1648						
採水場所	役場前						
施設名	北部配水区（表２本）						
試料名	飲料水（浄水）			採取者	株式会社　三計テクノス　井竿		
採取年月日	令和4年12月 7日	採取時刻	11:48	気温	6.1℃	水温	13.6℃
受付年月日	令和4年12月 7日	天候［前日］	曇り	天候［当日］	晴れ		

検査項目	単位	検査結果	水道法水質基準
一般細菌	個/mL	0	100個/mL以下
大腸菌	－	検出されない	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	20 未満	200mg/L以下
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0.5	3mg/L以下
ｐＨ値	－	7.6（17℃）	5.8以上8.6以下
味	－	異常なし	異常でないこと
臭気	－	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5 未満	5度以下
濁度	度	0.1 未満	2度以下
参考値　遊離残留塩素	mg/L	0.2	－
		-以下余白-	

検査期日	令和4年12月 7日～令和4年12月12日	検査責任者	春日 博之
判定	貴依頼の検査項目においては水道法水質基準に適合		
備考			