

# 水質試験結果書

水道法第20条登録機関 登録番号第153号  
建築物飲料水水質検査業登録 熊本県6水第1号

株式会社 三計テクノス

代表取締役 石炭 行信

〒861-8035 熊本市東区御領5丁目10-20

TEL : 096-388-1222 FAX : 096-388-7511

報告書番号	W-2206135	発行日	令和5年 2月16日				
依頼者	多良木町長 吉瀬 浩一郎 様						
住所	球磨郡多良木町多良木1648						
採水場所	中央管理室						
施設名	南部配水区 (深4本)						
試料名	飲料水 (浄水)	採取者	株式会社 三計テクノス 井竿				
採取年月日	令和5年 2月 1日	採取時刻	12:05	気温	7.1℃	水温	12.1℃
受付年月日	令和5年 2月 1日	天候 [ 前日 ]	晴れ	天候 [ 当日 ]	曇り		

検査項目	単位	検査結果	水道法水質基準	検査項目	単位	検査結果	水道法水質基準
一般細菌	個/mL	0	100個/mL以下	非イオン界面活性剤	mg/L	0.002 未満	0.02mg/L以下
大腸菌	—	検出されない	検出されないこと	フェノール類	mg/L	0.0005 未満	0.005mg/L以下
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	0.04mg/L以下	有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	mg/L	0.3 未満	3mg/L以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下	pH値	—	6.9 (17℃)	5.8以上8.6以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1.1	10mg/L以下	味	—	異常なし	異常でないこと
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.1 未満	1.0mg/L以下	臭気	—	異常なし	異常でないこと
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005 未満	0.05mg/L以下	色度	度	0.5 未満	5度以下
2,4,6-トリクロロベンゼン及び2,4,6-トリクロロフェノール	mg/L	0.004 未満	0.04mg/L以下	濁度	度	0.1 未満	2度以下
塩素酸	mg/L	0.06 未満	0.6mg/L以下	参考値 遊離残留塩素	mg/L	0.15	—
クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	0.02mg/L以下			-以下余白-	
クロロホルム	mg/L	0.006 未満	0.06mg/L以下				
ジクロロ酢酸	mg/L	0.003 未満	0.03mg/L以下				
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.01 未満	0.1mg/L以下				
臭素酸	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下				
総トリハロメタン	mg/L	0.01 未満	0.1mg/L以下				
トリクロロ酢酸	mg/L	0.003 未満	0.03mg/L以下				
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.003 未満	0.03mg/L以下				
ブロモホルム	mg/L	0.009 未満	0.09mg/L以下				
ホルムアルデヒド	mg/L	0.008 未満	0.08mg/L以下				
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02 未満	0.2mg/L以下				
塩化物イオン	mg/L	20 未満	200mg/L以下				
検査期日	令和5年 2月 1日～令和5年 2月16日			検査責任者	春日 博之		
判定	貴依頼の検査項目においては水道法水質基準に適合						
備考							