

水質試験結果書

水道法第20条登録機関 登録番号第153号
建築物飲料水水質検査業登録 熊本県6水第1号

株式会社 三計テクノス

代表取締役 石炭 行信

〒861-8035 熊本市東区御領5丁目10-20
TEL : 096-388-1222 FAX : 096-388-7511

報告書番号	W-2203790	発行日	令和4年10月12日
依頼者	多良木町長 吉瀬 浩一郎 様		
住所	球磨郡多良木町多良木1648		
採水場所	中央管理室		
施設名	南部配水区 (深4本)		
試料名	飲料水 (浄水)	採取者	株式会社 三計テクノス 井竿
採取年月日	令和4年10月 5日	採取時刻	11:53
		気温	27.8℃
		水温	26.9℃
受付年月日	令和4年10月 5日	天候 [前 日]	晴れ
		天候 [当 日]	晴れ

検 査 項 目	単 位	検 査 結 果	水 道 法 水 質 基 準
一般細菌	個/mL	0	100個/mL以下
大腸菌	—	検出されない	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	20 未満	200mg/L以下
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	mg/L	0.3 未満	3mg/L以下
pH値	—	7.0 (28℃)	5.8以上8.6以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5 未満	5度以下
濁度	度	0.1 未満	2度以下
参考値 遊離残留塩素	mg/L	0.2	—
		-以下余白-	
検査期日	令和4年10月 5日～令和4年10月12日	検査責任者	春日 博之
判定	貴依頼の検査項目においては水道法水質基準に適合		
備考			