

水質試験結果書

水道法第20条登録機関 登録番号第153号
建築物飲料水水質検査業登録 熊本県6水第1号

株式会社 三計テクノス

代表取締役 石炭 行信

〒861-8035 熊本市東区御領5丁目10-20

TEL : 096-388-1222 FAX : 096-388-7511

報告書番号	W-2500449	発行日	令和7年5月9日
依頼者	多良木町長 石井 淳一 様		
住所	球磨郡多良木町多良木1648		
採水場所	役場前		
施設名	北部配水区 (表2本)		
試料名	飲料水 (浄水)	採取者	株式会社 三計テクノス 安田・井竿
採取年月日	令和7年 4月23日	採取時刻	12:43
		気温	19.6℃
		水温	17.0℃
受付年月日	令和7年 4月23日	天候 [前日]	雨
		天候 [当日]	曇り

検査項目	単位	検査結果	基準値等
一般細菌	個/mL	0	100個/mL以下
大腸菌	—	検出されない	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	20 未満	200mg/L以下
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	mg/L	0.3	3mg/L以下
pH値	—	7.6 (22℃)	5.8以上8.6以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5 未満	5度以下
濁度	度	0.1 未満	2度以下
参考値 遊離残留塩素	mg/L	0.2	—
		-以下余白-	
検査期日	令和7年 4月23日～令和7年 5月 9日	検査責任者	春日 博之
判定	貴依頼の検査項目においては水道法水質基準に適合		
検査方法	厚生労働省告示第261号		
備考			

水質試験結果書

水道法第20条登録機関 登録番号第153号
建築物飲料水水質検査業登録 熊本県6水第1号

株式会社 三計テクノス

代表取締役 石炭 行信

〒861-8035 熊本市東区御領5丁目10-20

TEL : 096-388-1222 FAX : 096-388-7511

報告書番号	W-2500450	発行日	令和7年5月9日
依頼者	多良木町長 石井 淳一 様		
住所	球磨郡多良木町多良木1648		
採水場所	中央管理室		
施設名	南部配水区 (深4本)		
試料名	飲料水 (浄水)	採取者	株式会社 三計テクノス 安田・井竿
採取年月日	令和7年 4月23日	採取時刻	12:51
		気温	19.6℃
		水温	19.0℃
受付年月日	令和7年 4月23日	天候 [前日]	雨
		天候 [当日]	曇り

検査項目	単位	検査結果	基準値等
一般細菌	個/mL	0	100個/mL以下
大腸菌	—	検出されない	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	20 未満	200mg/L以下
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	mg/L	0.3 未満	3mg/L以下
pH値	—	7.0 (22℃)	5.8以上8.6以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5 未満	5度以下
濁度	度	0.1 未満	2度以下
参考値 遊離残留塩素	mg/L	0.2	—
		-以下余白-	
検査期日	令和7年 4月23日～令和7年 5月 9日	検査責任者	春日 博之
判定	貴依頼の検査項目においては水道法水質基準に適合		
検査方法	厚生労働省告示第261号		
備考			

水質試験結果書

水道法第20条登録機関 登録番号第153号
建築物飲料水水質検査業登録 熊本県6水第1号

株式会社 三計テクノス

代表取締役 石炭 行信

〒861-8035 熊本市東区御領5丁目10-20

TEL : 096-388-1222 FAX : 096-388-7511

報告書番号	W-2500451	発行日	令和7年5月9日
依頼者	多良木町長 石井 淳一 様		
住所	球磨郡多良木町多良木1648		
採水場所	柳野地区		
施設名	柳野地区 (深1本)		
試料名	飲料水 (浄水)	採取者	株式会社 三計テクノス 安田・井竿
採取年月日	令和7年 4月23日	採取時刻	13:12
		気温	20.0℃
		水温	21.0℃
受付年月日	令和7年 4月23日	天候 [前日]	雨
		天候 [当日]	曇り

検査項目	単位	検査結果	基準値等
一般細菌	個/mL	0	100個/mL以下
大腸菌	—	検出されない	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	20 未満	200mg/L以下
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	mg/L	0.3 未満	3mg/L以下
pH値	—	7.6 (22℃)	5.8以上8.6以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5 未満	5度以下
濁度	度	0.1 未満	2度以下
参考値 遊離残留塩素	mg/L	0.2	—
		-以下余白-	
検査期日	令和7年 4月23日～令和7年 5月 9日	検査責任者	春日 博之
判定	貴依頼の検査項目においては水道法水質基準に適合		
検査方法	厚生労働省告示第261号		
備考			