

(平成23年4月1日現在)

学校名	棟用途	棟		建築年月	構造	階数	面積 (㎡)	区分	第2次診断		改修予定年度	改修後	
		番号	枝番						年度	Is値		年度	Is値
多良木幼稚園	管理保育室棟	1		平成5年12月	W	1	300	新基準	—	—	耐震性有り	—	—
多良木小学校	教室棟	1	1	昭和38年5月	RC	3	845	旧基準	17	0.21	H22年度解体済	—	—
	教室棟	1	2	昭和39年3月	RC	3	1260	旧基準	17	0.21	H22年度解体済	—	—
	教室棟	1	3	昭和40年3月	RC	3	862	旧基準	17	0.21	H22年度解体済	—	—
	屋内運動場	9		昭和53年3月	S	1	1023	旧基準	17	0.20	H22年度耐震化済	22	0.76
	管理教室棟	11		平成23年3月	RC	2	4412	新基準	—	—	耐震性有り	—	—
宮ヶ野小学校	屋内運動場	8		平成5年2月	S	1	450	新基準	—	—	耐震性有り	—	—
	管理教室棟	10	1	平成11年2月	W	1	505	新基準	—	—	耐震性有り	—	—
久米小学校	教室棟	1	1	昭和45年3月	RC	2	962	旧基準	21	0.33	H22年度耐震化済	22	0.72
	教室棟	1	2	昭和45年3月	RC	2	962	旧基準	21	0.29	H22年度耐震化済	22	0.705
	プレイルーム棟	1	3	昭和45年3月	RC	2	150	旧基準	21	0.50	H22年度耐震化済	22	0.73
	管理教室棟	1	4	昭和52年11月	RC	2	352	旧基準	21	0.34	H22年度耐震化済	22	0.73
	屋内運動場	6		昭和54年2月	S	2	763	旧基準	21	0.17	H22年度耐震化済	22	0.83
槻木小学校	管理教室棟	16		昭和59年12月	RC	2	600	新基準	—	—	耐震性有り	—	—
	屋内運動場	18		昭和62年12月	S	1	519	新基準	—	—	耐震性有り	—	—
黒肥地小学校	特別教室棟	12		昭和47年3月	RC	1	364	旧基準	21	1.04	耐震性有り	—	—
	管理棟	13	1	昭和47年3月	RC	2	554	旧基準	21	0.51	H22年度耐震化済	22	0.73
	教室棟	13	2	昭和47年3月	RC	2	1021	旧基準	21	0.67	H22年度耐震化済	22	0.84
	特別教室棟	13	3	昭和47年3月	RC	2	424	旧基準	21	0.48	H22年度耐震化済	22	0.72
	屋内運動場	15		昭和48年1月	RC	2	541	旧基準	21	0.74	耐震性有り	—	—
黒肥地小学校 柳野分校	管理教室棟	10		昭和55年2月	RC	2	318	旧基準	21	0.92	耐震性有り	—	—
	集会室	15		平成9月12日	W	1	270	新基準	—	—	耐震性有り	—	—
多良木中学校	屋内運動場	19		昭和36年6月	S	2	1322	旧基準	19	0.14	H21年度耐震化済	21	0.71
	管理教室棟	24		昭和57年8月	RC	3	5136	新基準	—	—	耐震性有り	—	—